



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 057 / 000736
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 1/2
2010-10-28

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

RADIADORES Y CONVECTORES

RADIATORS AND CONVECTORS

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

RADIATORI 2000 S.P.A.
VIA FRANCESCA 54/A
24040 CISERANO ((Bg) - ITALIA)

y elaborado en

and manufactured in

VIA FRANCESCA 54/A
24040 CISERANO ((Bg) - ITALIA)

es conforme con

complies with

UNE-EN 442-1/A1:2004 (EN 442-1:1995/A1:2003)
UNE-EN 442-1:1996 (EN 442-1:1995)
UNE-EN 442-2/A1:2000 (EN 442-2:1996/A1:2000)
UNE-EN 442-2/A2:2004 (EN 442-2:1996/A2:2003)
UNE-EN 442-2:1997 (EN 442-2:1996)
UNE-EN 442-3:2004 (EN 442-3:2003)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 57.01.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 57.01.

Fecha de concesión: **2010-10-28**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2015-05-20**
Expires on:


AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager

Este certificado anula y sustituye al certificado 057/000731, de fecha 2010-05-20.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 057/000731, dated 2010-05-20.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 057 / 000736
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2010-10-28

Gama: KALDO
Type:

Familia Family	Marca comercial Trademark	Referencia Reference	Altura (m) Height (m)	Exponente n Exponent n	Potencia Thermal output	Presión de servicio (bar) Working pressure (bar)
ALUMINIO INYECTADO	RADIATORI 2000	KALDO-LS 350	0.431	1.28422	88.0 (W/el.)	6
ALUMINIO INYECTADO	RADIATORI 2000	KALDO-LS 500	0.581	1.3047	118.7 (W/el.)	6
ALUMINIO INYECTADO	RADIATORI 2000	KALDO-LS 600	0.681	1.3148	137.8 (W/el.)	6
ALUMINIO INYECTADO	RADIATORI 2000	KALDO-LS 700	0.781	1.3110	153.5 (W/el.)	6
ALUMINIO INYECTADO	RADIATORI 2000	KALDO-LS 800	0.881	1.3259	171.5 (W/el.)	6

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 057/000731, de fecha 2010-05-20.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 057/000731, dated 2010-05-20.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83