

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



EN 1856-2

CAMINI: REQUISITI PER CAMINI METALLICI
PARTE 2: CONDOTTI FUMARI E TUBI DI COLLEGAMENTO METALLICI

Costruttore: *TECNOMETAL di Vico Di Ninno*
S.S. 5 (direzione zona ind.)
67027 Raiano (AQ)
Tel. 0864/726860 Fax.0864/721601
Web: www.tecnometaltubi.com
P.I. n.01033390665

Denominazione commerciale del prodotto: *LINEA MONOPARETE "TECNO"*

Descrizione del prodotto: *Condotto fumario mono parete e canale da fumo
INOX AISI (1.4301) 304- o -INOX AISI (1,4404) 316L
sp. 5/10; 6/10; 8/10; 10/10
Diametri dal mm. 080 al mm. 300*

Nome e qualifica della persona responsabile: *Di Ninno Vico*
(Amministratore)

Ente Notificato: *Istituto Giordano SPA*
Via Rossini, 2
47814 Bellaria (Rn)

Certificato numero: *0407-CPD-199-(IG-107-2008)/0*

DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO

	Condotto Fumario	
Canale da Fumo	EN 1856-2	T 450
N 1	D	Vm L 20050
Descrizione del prodotto _____		Vm L 20060
Numero della norma _____		Vm L 20080
Livello di temperatura _____		Vm L 20100
Livello di pressione _____		Vm L 50050
Resistenza alla condensa _____		Vm L 50060
Resistenza alla corrosione _____		Vm L 50080
Specifica del materiale del condotto fumario _____		Vm L 50100
Resistenza al fuoco di fuliggine _____		

Condotto Fumario

Canale da Fumo

G

G 600